

**Zájemcům o veřejnou zakázku
„PN Horní Beřkovice
– instalace teplovodních plynových kotlů
a ohříváčů TUV“**

V Poličce dne 1. dubna 2014

Věc: Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 2

Z pověření zadavatele výše uvedené zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, Vám zasíláme tyto dodatečné informace k uvedené zakázce:

Dotaz č. 1:

Otázka:

Je možné navržené plastové odkouření zaměnit za kvalitnější nerezové odkouření?

Odpověď:

Použití nerezového odkouření se připouští pouze za předpokladu použití uvažovaného nerezového plechu v min. tl. 1,0 mm.

Dotaz č. 2:

Otázka:

Žádám o vyspecifikování tech. parametrů - Přečerpávací stanice vč. armatur (v oddílu VODA, KANALIZACE).

Odpověď:

Maximální čerpací výška 7 m, maximální teplota vstupní vody 75 °C, technicky srovnatelný výrobek např. SANISPEED Silence.

S pozdravem

Mgr. Jaromír Kašpar
AREA 2000 s.r.o.
– Středisko Tender Consulting
zplnomocněný zástupce zadavatele